

Белгородские электрические сети  
(БЭС)

пер.2-й Карьерный, д.12, г.Белгород, Россия, 308001  
Тел.: контакт-центр: (4722) 30-40-50, 115, приемная: (4722) 26-32-23, факс: (47234) 33-80-63  
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000  
e-mail: [Bozhkova.LV@mrsk-1.ru](mailto:Bozhkova.LV@mrsk-1.ru); <http://www.mrsk-1.ru>  
ОГРН 1046900099498 ИНН 690 1067107

23.08.2012

**АКТ**  
**комиссионного обследования функционала устройства UNIROLLER 900 для размотки кабеля или провода с барабанов до № 22 и весом до 6 тонн.**

Комиссия в составе председателя:

главного инженера БЭС

Куликова А.С.

и членов комиссии:

старшего мастера БЭС

Рахимова Р.Р.

мастера бригады по эксплуатации кабельных линий БЭС

Бочарникова Р.С.

инженера ПТГ уполномоченного по ОТ БЭС

Бакулина В.В.

составили настоящий акт в том, что произведен осмотр, оценены эксплуатационные параметры объектов устройства UNIROLLER 900 для размотки кабеля или провода с барабанов до № 22 и весом до 6 тонн.

**Заключение:** устройство UNIROLLER 900 является важным звеном при эксплуатации кабельных линий на стадии подготовки производства; позволяет разматывать кабель (провод) со всех типоразмеров барабанов, поставляемых в БЭС; позволяет разматывать барабаны в стесненных (складских) условиях без использования кран-балки и др. подъемных механизмов; устройство компактно, не требует значительных усилий при передвижении (маневрировании) на территории склада; время, затраченное на подъем барабана не превышает нескольких минут; устройство травмобезопасно – снабжено стопорными штифтами для удерживания барабана в поднятом состоянии в случае отказа гидравлики, не критично к небольшим углам наклона оси барабана (неравномерному подъему барабана), устойчиво к опрокидыванию барабана; устройство просто в обслуживании.

За время эксплуатации (3года) 2-х комплектов устройства UNIROLLER 900 нареканий со стороны эксплуатирующего персонала БЭС выявлено не было.

Председатель комиссии:

Куликов А.С.

Подписи членов комиссии:

Рахимов Р.Р.

Бочарников Р.С.

Бакулин В.В.